



CÔMODO	ÁREA	PERÍMETRO	TUG	ILUM	TUE
<b>SALA 7</b>	30,00m <sup>2</sup>	22,00	4x100VA	460VA	1x3600VA
<b>SALA 8</b>	30,00m <sup>2</sup>	22,00	4x100VA	460VA	1x3600VA

### SALA 7

Nº	TIPO	TENSÃO	POTÊNCIA	CORRENTE
1	ILUM	220V	460VA	2,09A
2	TUG	220V	400VA	1,81A
3	TUE	220V	3600VA	16,36A

### SALA 8

Nº	TIPO	TENSÃO	POTÊNCIA	CORRENTE
4	ILUM	220V	460VA	2,09A
5	TUG	220V	400VA	1,81A
6	TUE	220V	3600VA	16,36A

Quantidade	Especificações
4 unid.	→ Tomada Média 1,00m
2 unid.	→ Tomada Alta 2,00m
4 unid.	→○ Tomada Média/ Interruptor
2 unid.	→ Arandela
8 unid.	▬ Luminária Led 80cm

## ILUMINAÇÃO E PONTOS DE TOMADAS

Assunto  
Ampliação

Escala 1/100

Local  
EMEI IX - Creche Escola Fusae Yabuta



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

Rua Adhemar de Barros, 530 - Telefone(14) 3478-9800 - Centro  
Bastos/SP - CEP 17690-000 - Email: pmbplan1@bastos.sp.gov.br

